



Datum:

Auftrags-Nr. /

Kunden-Nr.

Wiederholungsprüfung nach DIN VDE 0105-100:2009-10

Der Umfang wiederkehrender Prüfungen nach 5.3.3.3.1 darf je nach Bedarf und nach den Betriebsverhältnissen auf Stichproben sowohl in Bezug auf den örtlichen Bereich (Anlagenteile) als auch auf die durchzuführenden Maßnahmen beschränkt werden, soweit dadurch eine Beurteilung des ordnungsgemäßen Zustandes möglich ist.
(Auszug aus DIN VDE 0105-100)

			Bemerkungen
Die Abschaltung der Anlage ist laut Betreiber möglich.	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Empfindliche elektronische Geräte und Betriebsmittel vorhanden	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Isolationsmessung wird durchgeführt	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Ersatzmaßnahme Leckstrommessung	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Auslösung FI-Schutzschalter möglich	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Sichtprüfung ohne Mängel	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Potentialausgleich ohne Mängel	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	
Niederohmmessung ohne Mängel	Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	

