



Datum: _____ Auftrags-Nr. / _____ Kunden-Nr. _____

VDE 0113-1

Maschine: _____ Nummer: _____ Standort/Etage: _____

Anlage: _____ Anlagenteil: _____ Baujahr: _____

Dokumentation:		Vorhanden: Ja <input type="checkbox"/>		Vollständig: Ja <input type="checkbox"/>		Ausreichend: Ja <input type="checkbox"/>		Stichprobe: Übereinstimmung mit der Anlage: Ja <input type="checkbox"/>	
Abschaltung möglich:	Ja <input type="checkbox"/>	Elektronische Betriebsmittel:	Ja <input type="checkbox"/>	Isolationsmessung möglich:	Ja <input type="checkbox"/>	Mängel Sichtprüfung:	Ja <input type="checkbox"/>	Mängel Niedrohmmessung:	Ja <input type="checkbox"/>
	Nein <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>
Mängel Betriebsmittelkennzeichn.:	Ja <input type="checkbox"/>	Mängel Erprobung:	Ja <input type="checkbox"/>	Nachweis Abschaltbedingungen nach VDE 0100-410 erforderlich:	Ja <input type="checkbox"/>	Lebensgefährliche Mängel:	Ja <input type="checkbox"/>	TN	<input type="checkbox"/>
	Nein <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>		Nein <input type="checkbox"/>	Mängel mit Brandgefahr:	Ja <input type="checkbox"/>	TT	<input type="checkbox"/>
Prüfung Not-Aus und Sicherheitseinrichtung:				Ja <input type="checkbox"/>	Nein <input type="checkbox"/>	durch Betreiber <input type="checkbox"/>			


Amprobe UltraPlus Telaris Proinstall 200 Telaris 0100+ Fluke 360

DGUV V3: Die Auslösetaste der Fehlerstromschutzschalter ist alle 6 Monate vom Betreiber auszulösen (Zu §5 Abs. 1 Nr. 2)

Geringer Mangel: Beseitigung demnächst

Wesentlicher Mangel: zeitnahe Beseitigung

Gefährlicher Mangel: Beseitigung sofort



Mängel:

Hinweise:

Unterschrift Prüfer:

Elektrosachverständigenbüro Reichel

DGUV V3: Die Auslösetaste der Fehlerstromschutzschalter ist alle 6 Monate vom Betreiber auszulösen (Zu §5 Abs. 1 Nr. 2)

Geringer Mangel: Beseitigung demnächst

Wesentlicher Mangel: zeitnahe Beseitigung

Gefährlicher Mangel: Beseitigung sofort